

WATERSTOP

Especificação anel de união com poço de visita Waterstop

Escopo

Esta especificação descreve o anel Tigre-ADS WaterStop disponível em diâmetros de 300 a 1500 mm e utilizada para vedação instalada em campo que evita infiltração de água no caso de incidência de lençol freático alto na região ou exfiltração nas conexões com bueiros no caso de aplicações para condução de esgoto sanitário/efluentes industriais/chorume.

Propriedades do Material

O anel de união Tigre-ADS WaterStop é feito de um composto de poliisopreno que atende às exigências de propriedades físicas da norma ASTM C923.

Instalação

A instalação deverá estar de acordo com as instruções para instalação recomendadas pela Tigre-ADS. Entre em contato com seu representante da Tigre-ADS ou visite www.tigre-ads.com para obter as instruções de instalação mais recentes.

Diâmetro do Tubo (mm)	Diâmetro Furo Mínimo Recomendado (mm)
300	495
375	584
450	673
600	846
750	1029
900	1194
1050	1346
1200	1499
1500	1829

